Untersuchungssberichte Biologie

WVRJ

vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Untersuchungs-bericht	Probedatum	Intern Ref.	Probenahmestelle	Zone	Anlage	Beurteilungs-wert	Wassertemperatur C	Aerobe mesophile Keime KBE/ml 300	Escherichia coli KBE/100ml 0	Enterokokken KBE/100ml 0	Clostridien KBE/100ml 0	Sulfitred.	Färbung keine	Trübung TE/F 1.0	Ergebnis	Bemerkungen
L16.0062	12.01.2016	144	Brunnen Kirche Wagen	OZO	81		8.3	14	0	0			keine	0.1	E	
L16.0062	12.01.2016	141	MFH Gotthelfstr. 4	UZW	81		11.1	0	0	0			keine	0.1	E	
L16.0062	12.01.2016	142	Pumpwerk Bollingen	ZBO	31		12.8	15	0	0			keine	<0.1	E	
L16.0062	12.01.2016	143	Reservoir Lenggis	OZW	41		8.1	2	0	0			keine	0.1	E	
L16.0155	02.02.2016	135	Brunnen Kirche Wagen	OZO	81		7.8	13	0	0			keine	<0.1	E	
L16.0154	02.02.2016	140	Brunnen Kirche Wagen	OZO	81		8.3	14	0	0			keine	0.1	E	
L16.0155	02.02.2016	133	Feldlistr. 17	UZO	11		12.9	13	0	0			keine	<0.1	E	
L16.0154	02.02.2016	137	GWPW Busskirch	UZW	22		13.1	2	0	0			keine	<0.1	E	
L16.0154	02.02.2016	136	GWPW Grünfeld	UZO	21		13.6	6	0	0			keine	0.1	E	Probeentnahme vor Belüftung
L16.0154	02.02.2016	138	GWPW Hanfländer	UZW	24		13.7	0	0	0			keine	<0.1	E	
L16.0154	02.02.2016	139	GWPW Tägernau	UZO	23		11.9	1	0	0			keine	<0.1	E	Brunnen 3 nach UV
L16.0155	02.02.2016	132	MFH Gotthelfstr. 4	UZW	81		11	0	0	0			keine	0.1	E	
L16.0155	02.02.2016	134	Reservoir Lenggis	OZW	41		9.5	5	0	0		0	keine	0.2	E	
L16.0404	01.03.2016	151	Feldlistr. 17	UZO	11		11.6	9	0	0			keine	<0.1	E	
L16.0404	01.03.2016	150	MFH Gotthelfstr. 4	UZW	81		10.9	2	0	0			keine	0.1	E	
L16.0404	01.03.2016	153	Reservoir Egg	OZO	45		9.2	3	0	0			keine	0.1	E	
L16.0404	01.03.2016	152	Reservoir Lenggis	OZW	41		8.9	9	0	0		0	keine	0.1	E	
L16.0661	05.04.2016	146	Brunnen Fischmarktplatz	UZW	81		12.1	0	0	0			keine	<0.1	E	
L16.0661	05.04.2016	148	Brunnen Lenggisrain	OZW	81		10.0	4	0	0		0	keine	0.1	E	
L16.0661	05.04.2016	147	Kirche Busskirch	UZO	81		11.3	0	0	0			keine	<0.1	E	
L16.0661	05.04.2016	149	Schulhaus Wagen	OZO	81		10	1	0	0			keine	<0.1	E	
L16.1000	10.05.2016	157	Brunnen Kirche Wagen	OZO	81		11.7	7	0	0			keine	0.1	E	
L16.1000	10.05.2016	154	Brunnen Oberseestr.	UZW	81		10.8	0	0	0			keine	0.1	E	
L16.1000	10.05.2016	155	Feldlistr. 17	UZO	11		12.6	3	0	0			keine	0.1	E	
L16.0995	10.05.2016	163	GWPW Busskirch	UZW	22		12.6	0	0	0			keine	<0.1	E	
L16.0998	10.05.2016	170	GWPW Grünfeld	UZO	21		12.8	5	0	0		0	keine	0.1	E	
L16.0995	10.05.2016	164	GWPW Hanfländer	UZW	24		13.4	1	0	0			keine	<0.1	E	
L16.0995	10.05.2016	165	GWPW Tägernau	UZO	23		11.4	0	0	0		0	keine	<0.1	E	Pumpe 3 nach UV
L16.1000	10.05.2016	156	Reservoir Lenggis	OZW	41		9	1	0	0		0	keine	0.1	E	
L16.1284	07.06.2016	161	Brunnen Kirche Wagen	OZO	81		11	4	0	0			keine	<0.1	E	
L16.1284	07.06.2016	160	Brunnen Lenggisrain	OZW	81		10.5	30	0	0		0	keine	<0.1	E	
L16.1284	07.06.2016	159	Feldlistr. 17	UZO	11		12.3	26	0	0			keine	<0.1	E	
L16.1284	07.06.2016	158	MFH Gotthelfstr. 4	UZW	81		10.7	23	0	0			keine	<0.1	E	
L16.1315	09.06.2016	162	GWPW Busskirch	UZW	22		12.6	2	0	0			keine	<0.1	E	Messung Baustelle SH Weiden
L16.0998	05.07.2016	166	Brunnen Fischmarktplatz	UZW	81		17	1	0	0			keine	<0.1	E	
L16.0998	05.07.2016	169	Brunnen Kirche Wagen	OZO	81		17.8	28	0	0			keine	<0.1	E	
L16.0998	05.07.2016	168	Brunnen Lenggisrain	OZW	81		16.5	18	0	0		0	keine	0.1	E	
L16.0998	05.07.2016	167	Kirche Busskirch	UZO	81		18.1	64	0	0			keine	<0.1	E	
L16.1957	09.08.2016	174	Brunnen Kirche Wagen	OZO	81		18.4	19	0	0			keine	<0.1	E	
L16.1957	09.08.2016	171	Brunnen Oberseestr.	UZW	81		16.4	4	0	0			keine	<01	E	
L16.1955	09.08.2016	177	GWPW Busskirch	UZW	22		13	1	0	0			keine	<0.1	E	
L16.1955	09.08.2016	176	GWPW Grünfeld	UZO	21		12.6	44	0	0			keine	<0.1	E	

Untersuchungssberichte Biologie

WVRJ

vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Untersuchungs-bericht	Probedatum	Intern Ref.	Probenahmestelle	Zone	Anlage	Beurteilungs-wert	Wassertemperatur C	Aerobe mesophile Keime KBE/ml 300	Escherichia coli KBE/100ml 0	Enterokokken KBE/100ml 0	Clostridien KBE/100ml 0	Sulfitred.	Färbung keine	Trübung TE/F 1.0	Ergebnis	Bemerkungen
L16.1955	09.08.2016	178	GWPW Hanfländer	UZW	24		13.3	0	0	0		keine		<0.1	E	
L16.1957	09.08.2016	173	GWPW Tägernau	OZW	23		16.5	23	0	0	0	keine		<0.1	E	
L16.1955	09.08.2016	179	GWPW Tägernau	UZO	23		11.8	0	0	0	0	keine		0.1	E	Pumpe 1+2 nach UV
L16.1957	09.08.2016	172	Kirche Busskirch	UZO	81		18.5	8	0	0		keine		<0.1	E	
L16.1957	09.08.2016	175	Reservoir Moos	ZBO	46		18.1	6	0	0		keine		<0.1	E	
L16.2234	30.08.2016	183	Brunnen Kirche Wagen	OZO	81		18.1	500	0	0		keine		0.2	N	Gesamtkeimzahl über Anforderungswert von 300 KBE/ml. Vermutung: Probenahme oder Analyse ungenügend Mit Trinkwassrinspektor Kurt Schumpf wurde eine sofortige Nachprobe an 2 verschiedenen Orten der Druckzonen vereinbart und am 06.09.2016 vorgenommen.
L16.2234	30.08.2016	181	Feldlistr. 17	UZO	11		17.4	15	0	0		keine		<0.1	E	
L16.2234	30.08.2016	180	MFH Gotthelfstr. 4	UZW	81		17.1	29	0	0		keine		<0.1	E	
L16.2234	30.08.2016	182	Reservoir Lenggis	OZW	41		15.1	2	0	0	0	keine		<0.1	E	
L16.2287	06.09.2016	221	Brunnen Kirche Wagen	OZO	81		19.9	2	0	0		keine		<0.1	E	Nachprobe zur ungenügenden Probe am 30.08.2016
L16.2287	06.09.2016	222	Reservoir Egg	UZO	45		16.3	0	0	0		keine		<0.1	E	Nachprobe zur ungenügenden Probe am 30.08.2016
L16.2517	04.10.2016	193	Brunnen Fischmarktplatz	UZW	81		13.8	5	0	0		keine		<0.1	E	
L16.2517	04.10.2016	197	Brunnen Kirche Bollingen	ZBO	81		17.5	104	0	0		keine		<0.1	E	
L16.2517	04.10.2016	196	Brunnen Kirche Wagen	OZO	81		16.1	2	0	0		keine		<0.1	E	
L16.2517	04.10.2016	195	Brunnen Lenggisrain	OZW	41		16.4	1	0	0	0	keine		<0.1	E	
L16.2517	04.10.2016	194	Feldlistr. 17	UZO	11		15	3	0	0		keine		0.1	E	
L16.2557	10.10.2016	200	Brunnen Kirche Bollingen	ZBO	81		15								E	Amtliche Probe ohne Resultate
L16.2557	10.10.2016	199	Brunnen Kirche Wagen	OZO	81		15								E	Amtliche Probe ohne Resultate
L16.2557	10.10.2016	198	Curtibergstrasse 163, 8646 Wag	OZO			15								E	Amtliche Probe ohne Resultate
L16.2838	08.11.2016	188	Brunnen Kirche Bollingen	ZBO	81		11.9	5	0	0		keine		<0.1	E	
L16.2838	08.11.2016	187	Brunnen Kirche Wagen	OZO	81		12.2	3	0	0		keine		<0.1	E	
L16.2838	08.11.2016	185	Feldlistr. 17	UZO	11		13	4	0	0		keine		<0.1	E	
L16.2839	08.11.2016	189	GWPW Busskirch	UZW	22		13.3	2	0	0		keine		<0.1	E	
L16.2839	08.11.2016	190	GWPW Hanfländer	UZW	24		13.7	0	0	0		keine		0.1	E	
L16.2839	08.11.2016	192	GWPW Tägernau	UZO	23		11.5	0	0	0		keine		0.1	E	Pumpe 1+2 nach UV
L16.2838	08.11.2016	184	MFH Gotthelfstr. 4	UZW	81		11.1	0	0	0		keine		<0.1	E	
L16.2838	08.11.2016	186	Reservoir Meieneberg	OZW	42		10.1	40	0	0	0	keine		<0.1	E	
L16.3147	13.12.2016	204	Brunnen Kirche Wagen	OZO	81		8.8	0	0	0		keine		<0.1	E	
L16.3147	13.12.2016	202	Feldlistr. 17	UZO	11		11.6	4	0	0		keine		<0.1	E	
L16.3147	13.12.2016	201	MFH Gotthelfstr. 4	UZW	81		12.8	8	0	0		keine		0.7	E	
L16.3147	13.12.2016	203	Reservoir Meieneberg	OZW	42		8.9	100	0	0	0	keine		<0.1	E	