

Trinkwasserqualität 2022/23 => PFAS

Die Verordnung des Eidgenössischen Departementes des Innern (EDI) über Trinkwasser sowie in öffentlichen zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) verpflichtet in Art. 5 die Wasserversorgungen, über die Qualität des abgegebenen Trinkwassers einmal jährlich umfassend zu informieren.

PFAS im Trinkwasser

Unter folgendem Link finden Sie ein Faktenblatt zu PFAS im Trinkwasser: [Faktenblatt PFAS \(sg.ch\)](#)

PFAS Amtliche Proben durch das kantonale Labor

Stand September 2023 liegen alle Messresultate **unter der dem schweizerischen Höchstwert**. Gemäss der Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) entspricht die Wasserqualität den gesetzlichen Anforderungen.

Die durch das kantonale Labor gemessenen PFAS-Gehalte beim Grundwasser-Pumpwerk Busskirch liegen aber über dem seit Januar 2023 geltenden **EU-Höchstwert** von 0,1 ug/l.

PFAS-Messresultate der Wasserversorgung Rapperswil-Jona

Gemäss der TBDV entspricht die Wasserqualität den gesetzlichen Anforderungen, dass nach aktuellem Wissenstand keine gesundheitliche Gefährdung durch das Trinken dieses Wassers besteht.

		CH-Wert	EU-Wert
		Perfluorooctansulfonat (PFOS)	Summe der PFAS
		ug/l	ug/l
	Höchstwert TBDV	0.3 µg/l	
	EU Höchstwert		0.1 µg/l
Probennahme	Probestelle	PFOS	-
04.05.2022	Pumpwerk Tägernau, Pumpe 2 vor UV	0.00205	0.00337
04.05.2022	Pumpwerk Hanfländer Rapperswil	0.00362	0.02606
04.05.2022	Pumpwerk Busskirch Rapperswil	0.09331	0.13738
05.05.2022	Brunnen Fischmarktplatz Rapperswil	0.09024	0.13219
23.11.2022	Pumpwerk Tägernau, Pumpe 1+2 vor UV	0.00212	0.00328
23.11.2022	Pumpwerk Busskirch Rapperswil	0.08236	0.12188
23.11.2022	Pumpwerk Hanfländer Rapperswil	0.00458	0.03161
19.04.2023	Brunnen Fischmarktplatz Rapperswil	0.11395	0.16407
10.05.2023	Pumpwerk Busskirch Rapperswil	0.09887	0.14731
10.05.2023	Pumpwerk Tägernau, Pumpe 1+2 vor UV	0.00326	0.00852
10.05.2023	Pumpwerk Hanfländer Rapperswil	0.00469	0.02932

Die gelb markierten Messungen liegen über dem **EU-Höchstwert**

Massnahmen-Einleitung

Massnahmen zur Ursachenuntersuchung wurden eingeleitet, und der Trinkwasser-Bezug aus der Grundwasserfassung Pumpwerk Busskirch, wo auch der Brunnen am Fischmarktplatz angeschlossen ist, wird soweit möglich verringert.

Auskünfte bei Kanton St. Gallen

Kanton St. Gallen / Gesundheitsdepartement
Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Trinkwasserinspektorat
Tel. 058 229 28 00 / www.avsv.sg.ch

Weitere Auskünfte

Genossenschaft
Wasserversorgung Rapperswil-Jona
Martin Kurt, 055 224 00 40
www.wvrj.ch, www.trinkwasser.ch

